

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (QC -19022 付属書-1)

小型貫流ボイラー

品番 ^{注1)}	定格能力 ^{注2)} (暖房)	定格消費電力 ^{注2)} (暖房)	定格燃料消費量 ^{注2)} (暖房)	性能確認方法 の区分	備考
	熱出力(表示) ^{注3)} kW	設備電力(表示) ^{注3)} kW	燃料消費量(表示) ^{注3)} kW		
WF-1500GE(無/X)	941	9.20	960	B-2	
WF-2000GE(無/X)	1254	9.20	1280	B-2	
KF-1500A	941	7.60	1045	B-2	
KF-2000A	1254	10.30	1425	B-2	
KF-1500AE	941	7.60	990	B-2	
KF-2000AE	1254	10.30	1320	B-2	
KF-1500AG	941	7.20	1045	B-2	
KF-2000AG	1254	9.90	1425	B-2	
KF-1500AGE	941	7.20	960	B-2	
KF-2000AGE	1254	9.90	1280	B-2	
KF-2500REX	1566	10.20	1648	B-2	
KF-2500RE5	1568	13.70	1650	B-2	灯油
KF-2500RE7	1566	13.70	1648	B-2	A重油
KF-2500SE	1567	9.80	1599	B-2	
KF-2500SEG	1567	13.30	1599	B-2	

注1. 品番の()内はいずれかを選択

注2. モデル建築法入力支援ツールの入力項目を示す。

注3. 小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインで規定された性能項目を示す