

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (QC -19016 付属書-1)

簡易貫流ボイラー

品番 ^{注1)}	定格能力 (暖房) ^{注2)}	定格消費電力 (暖房) ^{注2)}	定格燃料消費量 (暖房) ^{注2)}	性能確認方法 の区分	備考
	熱出力(表示) ^{注3)} kW	設備電力(表示) ^{注3)} kW	燃料消費量(表示) ^{注3)} kW		
KF-750A	471	3.55	529	B-2	
KF-1000A	627	7.60	721	B-2	
KF-750AS	429	3.55	482	B-2	灯油
KF-750AS	453	3.55	509	B-2	A重油
KF-750AE	471	3.55	495	B-2	
KF-1000AE	627	7.60	660	B-2	
KF-750ASE	459	3.55	483	B-2	
KF-750AG	471	3.15	529	B-2	
KF-1000AG	627	7.20	721	B-2	
KF-750AGE	471	3.15	491	B-2	
KF-1000AGE	627	7.20	653	B-2	
KF-750AGTE	471	4.65	491	B-2	
KF-1000AGTE	627	5.40	653	B-2	
KF-500M	314	1.60	361	B-2	
KF-500G	314	1.90	348	B-2	

注1. 品番の()内はいずれかを選択

注2. モデル建築法入力支援ツールの入力項目を示す。

注3. 小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインで規定された性能項目を示す