

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (QC -17043 付属書-1)

型番	冷凍			加熱			性能確認方法 の区分	分類名
	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]		
NE(G,P)-80(A,H)	281	2.90	211	236	2.70	245	B-2	二重効用形
NE(G,P)-100(A,H)	352	2.90	263	294	2.70	304		
NE(G,P)-120(A,H)	422	2.90	316	353	2.70	367		
NE(G,P)-150(A,H)	528	4.00	395	442	3.80	458		
NE(G,P)-180(A,H)	633	4.75	474	530	4.55	549		
NE(G,P)-210(A,H)	739	4.75	553	618	4.55	641		
NE(G,P)-250(A,H)	879	5.50	659	736	5.30	763		
NE(G,P)-300(A,H)	1055	5.50	789	883	5.30	916		
NE(G,P)-360(A,H)	1266	7.60	947	1060	7.40	1099		
NE(G,P)-400(A,H)	1407	7.60	1053	1178	7.40	1221		
NE(G,P)-450(A,H)	1583	9.10	1185	1325	8.90	1373		
NE(G,P)-500(A,H)	1759	11.50	1316	1472	11.30	1527		
NE(G,P)-560(A,H)	1970	11.50	1474	1649	11.30	1709		
NE(G,P)-630(A,H)	2216	11.60	1659	1855	11.30	1924		
NE(G,P)-700(A,H)	2462	11.60	1843	2061	11.30	2137		
NE(G,P)-800(A,H)	2813	17.20	2106	2355	16.90	2442		
NE(G,P)-900(A,H)	3165	19.20	2369	2649	18.90	2747		
NE(G,P)-1000(A,H)	3517	19.20	2632	2943	18.90	3051		

※ ()内はいずれかの文字が入ります。例: NE(G,P)⇒NEGまたはNEP

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (QC -17043 付属書-1)

型番	冷凍			加熱			性能確認方法 の区分	分類名
	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]		
NE(G,P)-80(B,J)	281	2.90	211	294	2.70	304	B-2	二重効用形
NE(G,P)-100(B,J)	352	2.90	263	353	2.70	367		
NE(G,P)-120(B,J)	422	2.90	316	442	2.70	458		
NE(G,P)-150(B,J)	528	4.00	395	530	3.80	549		
NE(G,P)-180(B,J)	633	4.75	474	618	4.55	641		
NE(G,P)-210(B,J)	739	5.50	553	736	5.30	763		
NE(G,P)-250(B,J)	879	5.50	659	883	5.30	916		
NE(G,P)-300(B,J)	1055	6.20	789	1060	6.00	1099		
NE(G,P)-360(B,J)	1266	7.60	947	1178	7.40	1221		
NE(G,P)-400(B,J)	1407	9.10	1053	1325	8.90	1373		
NE(G,P)-450(B,J)	1583	9.10	1185	1472	8.90	1527		
NE(G,P)-500(B,J)	1759	11.50	1316	1649	11.30	1709		
NE(G,P)-560(B,J)	1970	11.50	1474	1855	11.30	1924		
NE(G,P)-630(B,J)	2216	11.60	1659	2061	11.30	2137		
NE(G,P)-700(B,J)	2462	13.40	1843	2355	13.10	2442		
NE(G,P)-800(B,J)	2813	19.20	2106	2649	18.90	2747		
NE(G,P)-900(B,J)	3165	19.20	2369	2943	18.90	3051		

※ ()内はいずれかの文字が入ります。例: NE(G,P)⇒NEGまたはNEP

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (QC -17043 付属書-1)

型番	冷凍			加熱			性能確認方法 の区分	分類名
	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]		
NE(G,P)-80(C,K)	281	2.90	211	353	2.70	367	B-2	二重効用形
NE(G,P)-100(C,K)	352	2.90	263	442	2.70	458		
NE(G,P)-120(C,K)	422	2.90	316	530	2.70	549		
NE(G,P)-150(C,K)	528	4.00	395	618	3.80	641		
NE(G,P)-180(C,K)	633	5.50	474	736	5.30	763		
NE(G,P)-210(C,K)	739	5.50	553	883	5.30	916		
NE(G,P)-250(C,K)	879	6.20	659	1060	6.00	1099		
NE(G,P)-300(C,K)	1055	6.20	789	1178	6.00	1221		
NE(G,P)-360(C,K)	1266	9.10	947	1325	8.90	1373		
NE(G,P)-400(C,K)	1407	9.10	1053	1472	8.90	1527		
NE(G,P)-450(C,K)	1583	9.10	1185	1649	8.90	1709		
NE(G,P)-500(C,K)	1759	11.50	1316	1855	11.30	1924		
NE(G,P)-560(C,K)	1970	11.50	1474	2061	11.30	2137		
NE(G,P)-630(C,K)	2216	13.40	1659	2355	13.10	2442		
NE(G,P)-700(C,K)	2462	15.40	1843	2649	15.10	2747		
NE(G,P)-800(C,K)	2813	19.20	2106	2943	18.90	3051		

※ ()内はいずれかの文字が入ります。例: NE(G,P)⇒NEGまたはNEP

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (QC -17043 付属書-1)

型番	冷凍			加熱			性能確認方法 の区分	分類名
	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]		
NE(K,T,A)-80(A,E,H,M)	281	2.85	211	236	2.65	245	B-2	二重効用形
NE(K,T,A)-100(A,E,H,M)	352	2.85	263	294	2.65	304		
NE(K,T,A)-120(A,E,H,M)	422	4.05	316	353	3.85	367		
NE(K,T,A)-150(A,E,H,M)	528	5.15	395	442	4.95	458		
NE(K,T,A)-180(A,E,H,M)	633	5.90	474	530	5.70	549		
NE(K,T,A)-210(A,E,H,M)	739	5.90	553	618	5.70	641		
NE(K,T,A)-250(A,E,H,M)	879	6.60	659	736	6.40	763		
NE(K,T,A)-300(A,E,H,M)	1055	6.60	789	883	6.40	916		
NE(K,T,A)-360(A,E,H,M)	1266	9.50	947	1060	9.30	1099		
NE(K,T,A)-400(A,E,H,M)	1407	9.50	1053	1178	9.30	1221		
NE(K,T,A)-450(A,E,H,M)	1583	9.50	1185	1325	9.30	1373		
NE(K,T,A)-500(A,E,H,M)	1759	12.25	1316	1472	12.05	1527		
NE(K,T,A)-560(A,E,H,M)	1970	14.05	1474	1649	13.85	1709		
NE(K,T,A)-630(A,E,H,M)	2216	14.15	1659	1855	13.85	1924		
NE(K,T,A)-700(A,E,H,M)	2462	14.15	1843	2061	13.85	2137		
NE(K,T,A)-800(A,E,H,M)	2813	19.95	2106	2355	19.65	2442		
NE(K,T,A)-900(A,E,H,M)	3165	19.95	2369	2649	19.65	2747		
NE(K,T,A)-1000(A,E,H,M)	3517	24.20	2632	2943	23.90	3051		

※ ()内はいずれかの文字が入ります。例: NE(K,T,A)⇒NEKまたはNET、NEA

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (QC -17043 付属書-1)

型番	冷凍			加熱			性能確認方法 の区分	分類名
	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]		
NE(K,T,A)-80(B,F,J,N)	281	2.85	211	294	2.65	304	B-2	二重効用形
NE(K,T,A)-100(B,F,J,N)	352	4.05	263	353	3.85	367		
NE(K,T,A)-120(B,F,J,N)	422	4.05	316	442	3.85	458		
NE(K,T,A)-150(B,F,J,N)	528	5.15	395	530	4.95	549		
NE(K,T,A)-180(B,F,J,N)	633	5.90	474	618	5.70	641		
NE(K,T,A)-210(B,F,J,N)	739	6.60	553	736	6.40	763		
NE(K,T,A)-250(B,F,J,N)	879	6.60	659	883	6.40	916		
NE(K,T,A)-300(B,F,J,N)	1055	8.10	789	1060	7.90	1099		
NE(K,T,A)-360(B,F,J,N)	1266	9.50	947	1178	9.30	1221		
NE(K,T,A)-400(B,F,J,N)	1407	9.50	1053	1325	9.30	1373		
NE(K,T,A)-450(B,F,J,N)	1583	9.85	1185	1472	9.65	1527		
NE(K,T,A)-500(B,F,J,N)	1759	14.05	1316	1649	13.85	1709		
NE(K,T,A)-560(B,F,J,N)	1970	14.05	1474	1855	13.85	1924		
NE(K,T,A)-630(B,F,J,N)	2216	14.15	1659	2061	13.85	2137		
NE(K,T,A)-700(B,F,J,N)	2462	16.15	1843	2355	15.85	2442		
NE(K,T,A)-800(B,F,J,N)	2813	19.95	2106	2649	19.65	2747		
NE(K,T,A)-900(B,F,J,N)	3165	24.20	2369	2943	23.90	3051		

※ ()内はいずれかの文字が入ります。例:NE(K,T,A)⇒NEKまたはNET、NEA

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (QC -17043 付属書-1)

型番	冷凍			加熱			性能確認方法 の区分	分類名
	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]		
NE(K,T,A)-80(C,G,K,P)	281	4.05	211	353	3.85	367	B-2	二重効用形
NE(K,T,A)-100(C,G,K,P)	352	4.05	263	442	3.85	458		
NE(K,T,A)-120(C,G,K,P)	422	4.05	316	530	3.85	549		
NE(K,T,A)-150(C,G,K,P)	528	5.15	395	618	4.95	641		
NE(K,T,A)-180(C,G,K,P)	633	6.60	474	736	6.40	763		
NE(K,T,A)-210(C,G,K,P)	739	6.60	553	883	6.40	916		
NE(K,T,A)-250(C,G,K,P)	879	8.10	659	1060	7.90	1099		
NE(K,T,A)-300(C,G,K,P)	1055	8.10	789	1178	7.90	1221		
NE(K,T,A)-360(C,G,K,P)	1266	9.50	947	1325	9.30	1373		
NE(K,T,A)-400(C,G,K,P)	1407	9.85	1053	1472	9.65	1527		
NE(K,T,A)-450(C,G,K,P)	1583	11.65	1185	1649	11.45	1709		
NE(K,T,A)-500(C,G,K,P)	1759	14.05	1316	1855	13.85	1924		
NE(K,T,A)-560(C,G,K,P)	1970	14.05	1474	2061	13.85	2137		
NE(K,T,A)-630(C,G,K,P)	2216	16.15	1659	2355	15.85	2442		
NE(K,T,A)-700(C,G,K,P)	2462	16.15	1843	2649	15.85	2747		
NE(K,T,A)-800(C,G,K,P)	2813	24.20	2106	2943	23.90	3051		

※ ()内はいずれかの文字が入ります。例: NE(K,T,A)⇒NEKまたはNET、NEA