

JISQ17050-1（供給者適合宣言）に基づく自己適合宣言書【付属書】

※1 モデル建物法入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空空調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン2017年3月21日版(公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会)に規定された性能項目。

No.	型式			燃料の種類		熱源機器の種類	相当(換算)蒸発量 (表示) 【kg/h】	ボイ効率 (表示) 【%】	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
									熱出力(表示)【kW】 ^{※2}	設備電力(表示)【kW】 ^{※2}	燃料消費量(表示)【kW】 ^{※2}		
	KF-	1500	AGE	ガス	13A	小型貫流ボイラ	1500	98	941	7.2	960	B-2	自己適合宣言書
	KF-	1500	AGE	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	1500	98	941	7.2	960	B-2	自己適合宣言書
	WF-	1500	GE	ガス	13A	小型貫流ボイラ	1500	98	941	9.2	960	B-2	自己適合宣言書
	WF-	1500	GEX	ガス	13A	小型貫流ボイラ	1500	98	941	9.2	960	B-2	自己適合宣言書
	WF-	1500	GEX	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	1500	98	941	9.2	960	B-2	自己適合宣言書
	WF-	1500	GEX	ガス	13A	小型貫流ボイラ	1500	99	941	9.2	951	B-2	自己適合宣言書
	WF-	1500	GEX	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	1500	99	941	9.2	951	B-2	自己適合宣言書
	KF-	2000	AGE	ガス	13A	小型貫流ボイラ	2000	98	1254	9.9	1280	B-2	自己適合宣言書
	KF-	2000	AGE	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	2000	98	1254	9.9	1280	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2000	GE	ガス	13A	小型貫流ボイラ	2000	98	1254	9.2	1280	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2000	GEX	ガス	13A	小型貫流ボイラ	2000	98	1254	9.2	1280	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2000	GEX	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	2000	98	1254	9.2	1280	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2000	GEX	ガス	13A	小型貫流ボイラ	2000	99	1254	9.2	1267	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2000	GEX	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	2000	99	1254	9.2	1267	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2500	GEX	ガス	13A	小型貫流ボイラ	2500	98	1567	9.9	1599	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2500	GEX	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	2500	98	1567	9.9	1599	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2500	GEX	ガス	13A	小型貫流ボイラ	2500	99	1567	9.9	1583	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2500	GEX	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	2500	99	1567	9.9	1583	B-2	自己適合宣言書
	WF-	3000	GEX	ガス	13A	小型貫流ボイラ	3000	98	1881	13.4	1919	B-2	自己適合宣言書
	WF-	3000	GEX	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	3000	98	1881	13.4	1919	B-2	自己適合宣言書
	WF-	3000	GEX	ガス	13A	小型貫流ボイラ	3000	99	1881	13.4	1900	B-2	自己適合宣言書
	WF-	3000	GEX	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	3000	99	1881	13.4	1900	B-2	自己適合宣言書
	KF-	1500	A	油	A重油	小型貫流ボイラ	1500	90	941	7.6	1046	B-2	自己適合宣言書
	KF-	1500	A	油	灯油	小型貫流ボイラ	1500	90	941	7.6	1046	B-2	自己適合宣言書
	KF-	1500	AE	油	A重油	小型貫流ボイラ	1500	95	941	7.6	991	B-2	自己適合宣言書
	KF-	1500	AE	油	灯油	小型貫流ボイラ	1500	95	941	7.6	991	B-2	自己適合宣言書
	WF-	1500	E	油	A重油	小型貫流ボイラ	1500	98	941	7.6	960	B-2	自己適合宣言書
	WF-	1500	E	油	灯油	小型貫流ボイラ	1500	98	941	7.6	960	B-2	自己適合宣言書
	WF-	1500	EX	油	A重油	小型貫流ボイラ	1500	98	941	7.6	960	B-2	自己適合宣言書
	WF-	1500	EX	油	灯油	小型貫流ボイラ	1500	98	941	7.6	960	B-2	自己適合宣言書
	KF-	2000	A	油	A重油	小型貫流ボイラ	2000	88	1254	10.3	1425	B-2	自己適合宣言書
	KF-	2000	A	油	灯油	小型貫流ボイラ	2000	88	1254	10.3	1425	B-2	自己適合宣言書
	KF-	2000	AE	油	A重油	小型貫流ボイラ	2000	95	1254	10.3	1320	B-2	自己適合宣言書
	KF-	2000	AE	油	灯油	小型貫流ボイラ	2000	95	1254	10.3	1320	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2000	E	油	A重油	小型貫流ボイラ	2000	98	1254	10.3	1280	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2000	E	油	灯油	小型貫流ボイラ	2000	98	1254	10.3	1280	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2000	EX	油	A重油	小型貫流ボイラ	2000	98	1254	10.3	1280	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2000	EX	油	灯油	小型貫流ボイラ	2000	98	1254	10.3	1280	B-2	自己適合宣言書

JISQ17050-1（供給者適合宣言）に基づく自己適合宣言書【付属書】

※1 モデル建物法入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン2017年3月21日版(公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会)に規定された性能項目。

No.	型式			燃料の種類		熱源機器の種類	相当(換算)蒸発量 (表示) 【kg/h】	ボイラ効率 (表示) 【%】	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
									熱出力(表示)【kW】 ^{※2}	設備電力(表示)【kW】 ^{※2}	燃料消費量(表示)【kW】 ^{※2}		
	WF-	1500	VE	ガス/油	13A	小型貫流ボイラ	1500	97.5	941	7.6	965	B-2	自己適合宣言書
	WF-	1500	VE	ガス/油	A重油	小型貫流ボイラ	1500	98	941	7.6	960	B-2	自己適合宣言書
	WF-	1500	VE	ガス/油	灯油	小型貫流ボイラ	1500	98	941	7.6	960	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2000	VE	ガス/油	13A	小型貫流ボイラ	2000	97.5	1254	10.3	1286	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2000	VE	ガス/油	A重油	小型貫流ボイラ	2000	98	1254	10.3	1280	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2000	VE	ガス/油	灯油	小型貫流ボイラ	2000	98	1254	10.3	1280	B-2	自己適合宣言書
	WF-	750	GEX-H	ガス	水素	小型貫流ボイラ	750	98	471	9.6	481	B-2	自己適合宣言書
	WF-	1000	GEX-H	ガス	水素	小型貫流ボイラ	1000	98	627	9.6	640	B-2	自己適合宣言書
	WF-	1500	GEX-H	ガス	水素	小型貫流ボイラ	1500	98	941	17.9	960	B-2	自己適合宣言書
	WF-	2000	GEX-H	ガス	水素	小型貫流ボイラ	2000	98	1254	24.9	1280	B-2	自己適合宣言書