

JISQ17050-1（供給者適合宣言）に基づく自己適合宣言書【付属書】

※1 モデル建物法入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空空調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン2017年3月21日版(公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会)に規定された性能項目。

No.	型式			燃料の種類		熱源機器の種類	相当(換算)蒸発量 (表示) 【kg/h】	ボイ効率 (表示) 【%】	定格加熱能力 ^{※1}	定格消費電力 ^{※1}	定格燃料消費量 ^{※1}	性能確認区分	認証マーク
									熱出力(表示)【kW】 ^{※2}	設備電力(表示)【kW】 ^{※2}	燃料消費量(表示)【kW】 ^{※2}		
	KF-	750	AGE	ガス	13A	小型貫流ボイラ	750	96	471	3.15	491	B-2	自己適合宣言書
	KF-	750	AGE	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	750	96	471	3.15	491	B-2	自己適合宣言書
	KF-	750	AGTE	ガス	13A	小型貫流ボイラ	750	96	471	4.65	491	B-2	自己適合宣言書
	KF-	750	AGTE	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	750	96	471	4.65	491	B-2	自己適合宣言書
	KF-	1000	AGE	ガス	13A	小型貫流ボイラ	1000	96	627	7.2	653	B-2	自己適合宣言書
	KF-	1000	AGE	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	1000	96	627	7.2	653	B-2	自己適合宣言書
	KF-	1000	AGTE	ガス	13A	小型貫流ボイラ	1000	96	627	5.4	653	B-2	自己適合宣言書
	KF-	1000	AGTE	ガス	LPG	小型貫流ボイラ	1000	96	627	5.4	653	B-2	自己適合宣言書
	KF-	750	AS	油	A重油	小型貫流ボイラ	722	89	453	3.55	509	B-2	自己適合宣言書
	KF-	750	AS	油	灯油	小型貫流ボイラ	684	89	429	3.55	482	B-2	自己適合宣言書
	KF-	750	A	油	A重油	小型貫流ボイラ	750	89	471	3.55	529	B-2	自己適合宣言書
	KF-	750	A	油	灯油	小型貫流ボイラ	750	89	471	3.55	529	B-2	自己適合宣言書
	KF-	750	AES	油	灯油	小型貫流ボイラ	731	95	459	3.55	483	B-2	自己適合宣言書
	KF-	750	AE	油	A重油	小型貫流ボイラ	750	95	471	3.55	496	B-2	自己適合宣言書
	KF-	750	AE	油	灯油	小型貫流ボイラ	750	95	471	3.55	496	B-2	自己適合宣言書
	KF-	1000	A	油	A重油	小型貫流ボイラ	1000	87	627	7.6	721	B-2	自己適合宣言書
	KF-	1000	A	油	灯油	小型貫流ボイラ	1000	87	627	7.6	721	B-2	自己適合宣言書
	KF-	1000	AE	油	A重油	小型貫流ボイラ	1000	95	627	7.6	660	B-2	自己適合宣言書
	KF-	1000	AE	油	灯油	小型貫流ボイラ	1000	95	627	7.6	660	B-2	自己適合宣言書